ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail:samara@srpov.gosnadzor.ru.

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Легкая атлетика городского округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР № 3 „Легкая атлетика") (ИНН 6323033043)

№ 09-428-10-16-082-П

445020, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Республиканская, 1.
(место составления акта)

« 07 » октября 2016 г.
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

По адресу/адресам:

445020, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Республиканская, 1.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя управления Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Михайлин М. П. от 26.09.2016 г. № 2277-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско- юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 „Легкая атлетика" городского округа Тольятти (**МБУДО СДЮСШОР № 3 „Легкая атлетика"**), зарегистрированного по адресу: 445020, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Республиканская, 1.
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «03» октября 2016 с ___час__мин. до ___час____мин. Продолжительность_____
по «07» октября 2016 с__час__мин. до___час__мин. Продолжительность_____

Общая продолжительность проверки: 5 дней

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Гогунов Евгений Николаевич. – Директор МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика»

27.09.2016г в 10-10 час

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Симонова Ирина Николаевна – государственный инспектор.

Кислова Ольга Вячеславовна – государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

(ФИО, должность, наименование организации)

Гогунов Евгений Николаевич - Директор МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика»

Луценко Юрий Николаевич- Главный инженер МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика»

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не определён ответственный за разработку и внедрение мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.1.2.6.	Луценко Юрий Николаевич, Главный инженер
2	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Луценко Юрий Николаевич, Главный инженер
6	Не обеспечено своевременное проведение с периодичностью 1 раз в 5 лет периодических	Правила технической	Гогунов Евгений

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок (системы теплопотребления), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.	эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4., (с учетом требований п.2.6.5., 9.3.25. ПТЭТЭ)	Николаевич, директор
7	Система теплопотребления не оборудована приборами регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.2., 9.1.1. ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
8	Отсутствует тепловая изоляция участков трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования в тепловом пункте здания.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39 ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
9	Должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок –, главного инженера не соответствует в полной мере требованиям ПТЭТЭ, не предусмотрены обязанности по организации экономичной эксплуатации ТЭУ, рациональному использованию энергетических ресурсов: в разделе «Обязанности работника» должностной инструкции не определены обязанности ответственного за: -учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок, -разработку мероприятий по снижению расхода ТЭР, -соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.2.5., 2.8.5. ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
10	Отсутствует утвержденный перечень тепловых энергоустановок (системы теплопотребления), на которых планируется провести в 2016-2017 г.г. режимно-наладочные испытания, предусматривающие теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4. ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
11	В учреждении не выполняются организационные мероприятия, связанные с эффективной эксплуатацией тепловых энергоустановок, а именно: не осуществляется контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок, анализ	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.1. ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий.		
12	Не обеспечена разработка мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя), (не утвержден конкретный план ОТМ по экономии энергоресурсов на 2016-2017 г.г.)	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.2.1., 2.2.5. ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
13	Не обеспечено обучение и аттестация по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ) по утвержденному графику проверки знаний: - оперативно- ремонтного персонала (Татур Ю.В.).	П.п. 2.2.1., 2.2.5, 2.3.19, 2.3.8.4. ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
14	Не обеспечено обучение и аттестация по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ) по утвержденному графику проверки знаний: -руководящего персонала	2.2.1., 2.2.5., 2.3.8.1.ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
15	В ИТП здания схема теплового узла не соответствует в полной мере действительному состоянию элементов системы теплопотребления , схема не утверждена должным образом. .	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» П. 2.8.3 ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор
16	Не установлены на отопительные приборы устройства для регулирования теплоотдачи	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.1 ПТЭТЭ	Гогунов Евгений Николаевич, директор

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена**. Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ 09-428-10-16-082-П от 07.10.2016 г. – Предписание. 1

№ 09-428-10-16-082-П/2 от 07.10.2016 г. – Предписание. 2

Подписи лиц, проводивших проверку:

Симонова Ирина Николаевна
(ФИО проводивших проверку)

21 Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью
Государственный инспектор
(Подписи лиц, проводивших проверку)

Кислова Ольга Вячеславовна
(ФИО проводивших проверку)

30 Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью
Государственный инспектор
(Подписи лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Гогунов Евгений Николаевич – Директор МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» октября 2016г.

МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика»

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)